



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ31.Н00062

№ ПС 007167

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Закрытое акционерное общество "ЗУБР ОВК". Адрес места нахождения
юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 141052,
Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сухарево, дом 133,
кабинет 13. ОГРН: 1055005107178; ИНН: 5029036344.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Закрытое акционерное общество "ЗУБР ОВК". Адрес места нахождения
юридического лица: 141052, Московская область, городской округ Мытищи,
деревня Сухарево, дом 133, кабинет 13. ОГРН: 1055005107178; ИНН: 5029036344.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение
органа по сертификации,
выдавшего сертификат)

Адрес места осуществления деятельности: 140200, Московская область, город
Воскресенск, улица Московская, дом 34В, помещение 3.
Орган по сертификации ООО «ФаерЛаб». Свидетельство № ССБК RU.ПБ31 от
10.06.2022 г., 143985, Московская область, г. Балашиха, ул. Автозаводская
(Железнодорожный мкр.), д. 50В, пом. 33, 1 этаж, лит. Б2Б2, тел./факс:
+7 (495) 134-40-66, ОГРН 1185053038653, e-mail: info@firelab.su

ПОДТВЕРЖДАЕТ,

ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Пена монтажная огнестойкая, товарный знак KRAFTOOL,
маркировка «FIRE STOP В1», модель 41186, выпускаемая
по ТУ 2257- 002-75250499-2011

код ОКПД2
46.74

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94. Предел огнестойкости пены монтажной
огнестойкой, товарный знак KRAFTOOL, маркировка «FIRE STOP В1», модель
41186, согласно приложению, бланк № ПС 003941

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №ССБК 0087/СК от 05.12.2022 г. ИЛ ООО «ФаерЛаб», свидетельство
о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ28 от 10.06.2022 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган
по сертификации в качестве доказательств
соответствия продукции)

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO
9001:2015) №РОСС RU.04РИД0.ОСП06. И00084
от 17.11.2022 г., орган по сертификации "АЛЪЯНС" Общества с
ограниченной ответственностью "АЛЪЯНС".

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.12.2022 г. по 06.12.2025 г.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)


Брич

А.В. Ржанковский

Е.А. Бричкова





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ ССБК RU.ПБ31.Н00062

№ _____

№ ПС **003941**

Предел огнестойкости стены наружной несущей из блоков ячеистого бетона с маркой по плотности не менее D400 (не менее 400 кг/м³) с линейными швами, заполненными пеной монтажной огнестойкой "KRAFTOOL", маркировка «FIRE STOP B1», модель 41186, оштукатуренной базовым штукатурным составом на минеральной основе (толщина 10 мм) с каждой стороны, составляет:

Толщина стены, мм	Предел огнестойкости, при ширине линейного шва, мм			
	10	20	30	40
100	EI 120	EI 90	EI 90	EI 60
200	EI 240	EI 240	EI 180	EI 150

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Ржанковский

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Е.А. Бричкова

