

ООО "Завод ТЕХНО"
390000, Рязанская обл, Рязань г, район Восточный Промузел, 21, стр.58

Центральная заводская лаборатория
Тел. (факс) (4912) 911-256

Свидетельство №896
о состоянии измерений в лаборатории,
от 29.11.13

**Паспорт качества
№ 6 957**

**ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНО
Цилиндр ТЕХНО 80 ФА 1200.060.040 (1 сег)**

ТУ 5762-016-74182181-2014

Дата изготовления	23.07.16	Длина, мм	1200
Номер партии	71 190	Диаметр, мм	60
Количество, м3		Толщина стенки, мм	40

Физико-механические показатели

Наименование показателей	ТУ	ФАКТ
Плотность, кг/м3	72-88	72,437
Содержание органических веществ, % по массе, не более	4,5	3,903
Влажность, % по массе, не более	0,5	0,093
Теплопроводность при 25 град. Вт/(м град. С), не более	0,036	0,036

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф 30 Бк/кг

Дата выдачи 25.07.16

Исполнитель: Л.В. Гусева

Начальник лаборатории
(Подпись и штамп)

Закончено производством в соответствии ТУ 5762-016-74182181-2014

Санитарно-эпидемиологическое заключение



Минераловатная теплоизоляционная продукция должна храниться в крытых складских помещениях, защищающих продукт от попадания влаги.

Допускается хранение под навесом, защищающим минераловатную теплоизоляционную продукцию от воздействия атмосферных осадков.

Гарантийный срок хранения минераловатной теплоизоляционной продукции не более 6 месяцев с момента ее изготовления.

При истечении гарантийного срока хранения минераловатная теплоизоляционная продукция может быть использована по назначению после предварительной проверки качества на соответствие требованиям настоящих технических условий.

